

三浦工業株式会社

JISQ17050-1(供給者適合宣言)に基づく自己適合宣言書【附 表】

※1 モデル建物法入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン2017年3月16日版(日本暖房機器工業会)に規定された性能項目。()内は、当社のカatalog、納入仕様書上の記載名称を示す。

無圧式温水発生機

No.	型式	熱源機器の種類	燃料の種類	ボイラ効率 (表示) [%]	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認 区分	認証マーク
					熱出力(表示)[kW] ^{※2} (熱出力)	設備電力(表示[kW]) ^{※2} (設備電力)	燃料消費量(表示)[kW] ^{※2} (燃料消費量)		
1	UT-65NS	無圧開放型温水ヒータ	ガス(13A)	88	76	0.37	86	B-2	自己適合宣言書
2			ガス(LPG)				86		
3			ガス(ブタン)				86		
4	UT-85NS	無圧開放型温水ヒータ	ガス(13A)	88	99	0.37	113	B-2	自己適合宣言書
5			ガス(LPG)				113		
6			ガス(ブタン)				113		
7	UT-120NS	無圧開放型温水ヒータ	ガス(13A)	88	140	0.85	159	B-2	自己適合宣言書
8			ガス(LPG)				159		
9			ガス(ブタン)				159		
10	UT-170NS	無圧開放型温水ヒータ	ガス(13A)	88	198	0.85	225	B-2	自己適合宣言書
11			ガス(LPG)				225		
12			ガス(ブタン)				225		
13	UT-200NS	無圧開放型温水ヒータ	ガス(13A)	88	233	0.85	265	B-2	自己適合宣言書
14			ガス(LPG)				265		
15			ガス(ブタン)				265		
16	NT-65NS	無圧開放型温水ヒータ	油(A重油)	88	76	1.075	86	B-2	自己適合宣言書
17			油(灯油)			0.80	86		
18	NT-85NS	無圧開放型温水ヒータ	油(A重油)	88	99	1.21	113	B-2	自己適合宣言書
19			油(灯油)			0.80	113		
20	NT-120NS	無圧開放型温水ヒータ	油(A重油)	88	140	1.41	159	B-2	自己適合宣言書
21			油(灯油)			1.00	159		
22	NT-170NS	無圧開放型温水ヒータ	油(A重油)	86	198	2.00	230	B-2	自己適合宣言書
23			油(灯油)			1.15	230		
24	NT-200NS	無圧開放型温水ヒータ	油(A重油)	85	233	2.00	274	B-2	自己適合宣言書
25			油(灯油)			1.15	274		